№ п/п	Показатели	Водоразборная колонка, п.Удимский, ул.Речная 43												Подпись лица, осуществляющего контроль качества воды
		Нормативные величины	Дата отбора пробы (Протокол) 05.06.2023 (№ 2181 от 15.06.2023)	Дата отбора пробы (Протокол) 06.07.2023 (№ 2671 от 17.07.2023)	Дата отбора пробы (Протокол) 24.08.2023 (№ 3442 от 01.09.2023)	Количество проб по Программе за год, шт	Фактическое количество проб за год, шт	Дата отбора пробы (Протокол) 26.09.2023 (№ 4028от 12.10.2023)	Дата отбора пробы (Протокол) 30.10.2023 (№ 4692 от 14.11.2023)	Дата отбора пробы (Протокол) 14.10.2023 (№ 4883 от 22.11.2023)	Дата отбора пробы (Протокол) 23.01.2024 (№360 от 31.01.2024)	Дата отбора пробы (Протокол) 03.04.2024 (№1408 от 18.04.2024)	Дата отбора пробы (Протокол) 25.04.2024 (№1971 от 07.05.2024)	
1	Цветность, градусы	не более 20	менее 5	менее 5	6±2	24	6	7±2	10±3	8±2	6±2	16±3	менее 5	
2	Мутность, мг/л	не более 1,5	менее 0,58	менее 0,58	1,3±0,3	24	6	0,85±0,17	0,68±0,14	менее 0,58	0,66±0,13	1,2±0,2	менее 0,58	
3	Запах, баллы	не более 2				24	не аккредитована							
4	Водородный показатель, ед.pH	6,0-9,0	8,2±0,2	8,4±0,2	7±0,2	24	6	8,6±0,2	8,8±0,2	8,7±0,2	8,6±0,2		8,4±0,2	
5	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3	не более 5,0	1,5±0,3	0,86±0,17	0,55±0,11	0,55±0,12	0,55±0,13	0,4±0,08	0,8±0,16	1±0,2	0,55±0,11		0,88±0,18	
6	Сухой остаток, мг/дм3	не более 1000	289±26			0	3							
7	Жесткость, 0Ж	не более 7,0	5,7±0,9			0	3							
8	Железо общее, мг/дм3	не более 0,3		0,11±0,03		1	4						менее 0,1	
9	Алюминий, мг/дм3	не более 0,2				1	4	менее 0,04					менее 0,04	
10	Марганец, мг/дм3	не более 0,1				0	1						0,002±0,001	
11	Кремний, мг/дм3					1	не аккредитована							
12	Нитрат-ион, мг/дм3	не более 45,0				0	1							
13	Нитрит-ион, мг/дм3	не более 3,0				0	1							
14	Сульфат-ион, мг/дм3	не более 500				0	1							
15	Щелочность, ммоль/дм3	не нормируется				0	1							
16	Гамма-ГХЦГ (линдан)	не более 0,004				0	1							
17	ДДТ	не более 0,004				0	1							
18	Удельная активность радона-222, Бк/кг	не более 60,0			менее 8	1	0							
19	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг	не более 0,2			0,069±0035	1	0							
20	Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг	не более 1,0			0,239±0,056	1	0							
21	E.coli, КОЕ/100 см3	отсутствие				24	4	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
22	Кишечные энтероккоки, КОЕ/100см3	отсутствие	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	24	4	**6**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
23	Колифаги, КОЕ/100 см3	отсутствие				0	2							
24	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	отсутствие	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	24	5	**8**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	**80**	не обнаружены	
25	Общее микробное число, КОЕ/см3	не более 50	менее 1	менее 1	менее 2	24	5	1	менее 1	менее 1	менее 1	**150**	менее 1	
26	Цисты патогенных кишечных простейших	отсутствие в 50 дм3				0	1							
27	Яйца гельминтов	отсутствие в 50 дм3				0	1							
28	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие в 20 см3	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	0	3							
Итого						198	64							